



IECEX

DOCUMENTO OPERACIONAL

Sistema de Certificação da IEC em relação às normas sobre atmosferas explosivas (Sistema IECEx)

IEC System for Certification to Standards relating to Equipment for use in Explosive Atmospheres (IECEX System)

**Esquema IECEx de Empresas de Serviços Certificadas –
Parte 3: Instalação e inspeção inicial Ex**

*IECEX Certified Service Facilities Scheme –
Part 3: Ex installation and initial inspection*

**Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade para Empresas de Serviços do
IECEX que prestam serviços de instalação e inspeção inicial Ex**

*Quality Management System requirements for IECEx Service Facilities providing Ex installation
and initial inspection service*

SUMÁRIO

PREFÁCIO	3
INTRODUÇÃO	4
1 Generalidades	5
2 Definições	5
3 Aplicação	5
3.1 Requisitos de documentação	6
3.1.1 Generalidades	6
3.1.2 Registros	6
3.2 Responsabilidade da liderança	6
3.3 Gestão dos recursos	6
3.4 Realização do produto	7
3.5 Medição, análise e melhorias	7
3.5.1 Planejamento	7
3.5.2 Satisfação do cliente	8
3.5.3 Auditorias internas	8
3.5.4 Monitoração e medição dos processos	8
3.5.5 Monitoramento e medição de processos	8
3.5.6 Controle de produtos não conformes	8
3.5.7 Análise dos dados	9
3.5.8 Melhorias	9
3.5.9 Ações corretivas	9
3.5.10 Ações preventivas	9
4 Requisitos preliminares para a avaliação de Empresas de Serviços Ex por um ExCB	9
5 Visita preliminar (opcional)	9
6 Experiências dos auditores do ExCB	9
7 Auditoria de avaliação das instalações	9
8 Avaliação dos processos pelos ExCBs	9
8.1 Conformidade com a NBR IEC 60079-14	10
8.2 Utilização de subcontratadas	10
8.3 Avaliação de competências	10
8.4 Registros	11
8.5 Condições para a conclusão da instalação e inspeção inicial Ex	11

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

IECEX Documento Operacional 314-3 –

Esquema IECEX de Empresas de Serviços Certificadas – Parte 3: Instalação e inspeção inicial Ex

Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade para Empresas de Serviços do IECEX que prestam serviços de instalação e inspeção inicial Ex

PREFÁCIO

Este documento é o Documento Operacional IECEX OD 314-3 - Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade para o Esquema de Empresas de Serviços Certificadas – Parte 3: Instalação e inspeção inicial Ex, para fornecer um mecanismo para as Organizações que fornecem serviços de instalação e inspeção inicial Ex, atendendo aos requisitos da NBR IEC 60079-14, para a obtenção de uma Certificação IECEX dentro do sistema IECEX.

Uma listagem dos ExCBs aprovados é mantida no website do IECEX: www.iecex.com.

NOTE Throughout this IECEX Operational Document, written in Portuguese, IEC or ISO Standards referenced are indicated as NBR IEC or ISO. This is due to the fact that those Standards are also written in Portuguese, and are identical in technical content, form and presentation, without national differences, to the respective international IEC or ISO Standards.

NOTA Ao longo deste Documento Operacional IECEX, escrito em português, as Normas IEC ou ISO referenciadas são indicadas como Normas NBR IEC ou NBR ISO. Isto se deve ao fato de que tais normas são também escritas em português e são idênticas, em conteúdo técnico, forma e apresentação, sem desvios nacionais, às respectivas normas internacionais IEC ou ISO.

Histórico do Documento

Data	Sumário
2013-03	Esta versão original Edição 1 do OD 314-3 substitui a Versão 2 do OD 014 e representa a aplicação de um novo sistema de numeração

Endereço:

Secretaria do IECEX
Level 33 Australia Square
264 George Street
Sydney NSW 2000
Austrália

Detalhes de Contato:

Tel.: +61 2 4628 4690
Fax: +61 2 4627 5285
E-mail: info@iecex.com
<http://www.iecex.com>

INTRODUÇÃO

Este Documento Operacional é complementar aos manuais e procedimentos Operacionais operados pelos Organismos de Certificação do IECEX (ExCBs), aprovados pelo Comitê de Gestão IECEX para emitir Certificados de Conformidade IECEX para Empresas de Serviços que prestam serviços de instalação e inspeção inicial Ex, de acordo com a NBR IEC 60079-14.

O Esquema de Empresas de Serviços Certificadas do IECEX é modelado sobre o Esquema de Certificado de Conformidade do IECEX, o qual é um Sistema de Certificação do Tipo 5 da ISO.

O objetivo do Documento Operacional é assegurar que cada ExCB, aceito pelo ExMC para os objetivos de emissão de Certificados de Empresas de Serviços Certificadas do IECEX, processam as aplicações de Empresas de Serviços de instalação e inspeção inicial Ex, com o mesmo procedimento e requisitos técnicos/gerenciais, conhecidos como sistema IECEX de certificação.

Para realizar instalações, uma Empresa de Serviços certificada necessita ser capaz de instalar equipamentos com qualquer tipo de proteção Ex (caso não permanentemente empregando pessoal competente para um tipo de proteção específico, estas podem necessitar estar envolvidas em um contrato específico).

A preparação deste documento foi feita com o objetivo de alinhamento com diversas Normas e Guias Internacionais da ISO/IEC, incluindo, mas não se limitando às seguintes:

NBR ISO/IEC 17000, *Avaliação de conformidade - Vocabulário e princípios gerais*

NBR ISO/IEC 17011, *Avaliação de conformidade - Requisitos gerais para os organismos de acreditação que realizam acreditação de organismos de avaliação de conformidade*

NBR ISO/IEC 17021, *Avaliação de conformidade - Requisitos para organismos que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão*

NBR ISO/IEC 17065, *Avaliação da conformidade - Requisitos para organismos de certificação de produtos, processos e serviços*

NBR ISO 19011, *Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão*

NBR ISO Guia 27, *Diretrizes para ações corretivas a serem adotadas por um organismo de certificação no caso de uso indevido de sua marca de conformidade.*

NBR ISO Guia 28, *Avaliação de conformidade - Diretrizes sobre o sistema de certificação de produtos por terceira parte.*

NBR ISO Guia 53, *Avaliação de conformidade - Orientação sobre o uso de sistema de gestão da qualidade de uma organização na certificação de produto*

Este procedimento frequentemente se refere ao OD 025, *Orientações sobre programas de Gerenciamento da Avaliação e Inspeção para a avaliação do Sistema da Qualidade do Fabricante*, de acordo com o Esquema do IECEX.

Embora este Esquema esteja relacionado com Empresas de Serviços, muitos dos elementos do OD 025 são aplicáveis, à medida que aquele documento operacional é aplicável a diversas etapas deste procedimento.

Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade para Empresas de Serviços do IECEX que fornecem serviços de instalação e inspeção inicial Ex

1 Generalidades

Este Documento Operacional estabelece os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) que uma Empresa de Serviços deve atender, de forma a obter e manter uma Certificação IECEX como uma Empresa de Serviços, envolvida em instalação e inspeção inicial Ex.

Este Documento Operacional também estabelece os requisitos para Organismos de Certificação IECEX (ExCBs), aprovados pelo Comitê de Gestão IECEX para emitir Certificados de Conformidade IECEX para Empresas de Serviços relacionados com a avaliação das Empresas de Serviço com a sua conformidade com estes requisitos.

Estes requisitos também formam a base para as auditorias das Empresas de Serviços Certificadas IECEX pelos ExCBs.

Apesar da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) em relação às normas pertinentes não ser um requisito para o Esquema IECEX, uma Empresa de Serviços com esta certificação pode ser beneficiada no sentido de auxiliar no atendimento aos requisitos deste Documento Operacional.

Na utilização dos requisitos da NBR ISO 9001 como base para este Documento Operacional, os requisitos indicados a seguir substituem, adicionam ou são mais específicos do que aqueles requeridos pela NBR ISO 9001. As referências às seções utilizadas neste Documento Operacional foram adotadas com base na NBR ISO 9001:2008, como a mais recente edição.

2 Definições

2.1

Empresa de serviços

ver IECEX 03-3

NOTA 1 Empresa de Serviços é o termo utilizado pelo IECEX e no contexto deste IECEX OD 314-3 inclui uma organização que realiza ou controla os processos de instalação e inspeção inicial Ex.

NOTA 2 Uma Empresa de Serviços pode possuir restrições sobre os tipos de equipamentos, tipos de proteção Ex, características e porte de equipamentos, que são indicadas pela sua limitação de escopo.

2.2

Equipamento Ex

ver IECEX 02

3 Aplicação

Este Documento Operacional deve ser aplicado pelos ExCBs, aprovados pelo Comitê de Gestão do IECEX para emissão de Certificados IECEX de Empresas de Serviços.

Os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) indicados a seguir são baseados nos requisitos pertinentes da NBR ISO 9001, como complementos ou adições.

Os ExCBs devem gerenciar suas auditorias do sistema de gestão da qualidade, para o Programa de Certificação IECEX de Empresas de Serviços, utilizando o OD 025 como uma base, o qual abrange:

- Planejamento das Auditorias
- Competência dos Auditores

- Duração das auditorias de manutenção
- Relatórios de auditorias
- Outros

A manutenção da certificação existente pelo ExCB emissor do Certificado IECEX para a Empresa de Serviços deve consistir nas seguintes etapas:

- a) Manutenção anual** – Auditorias de manutenção no local da empresa, realizadas a intervalos não superiores a 12 meses, para os quais um FAR, deve ser emitido de acordo com o OD 313-3 (este é um intervalo de tempo inferior ao especificado no OD 025 e considerado necessário em função da criticidade dos procedimentos de instalação e inspeção inicial Ex).
- b) Reavaliação** – Conduzida como parte de toda auditoria de manutenção trianual e deve incluir a revisão completa dos procedimentos documentados da Empresa de Serviços.

3.1 Requisitos de documentação

3.1.1 Generalidades

A Empresa de Serviços Ex deve desenvolver um plano para estabelecer a verificação de seus processos de instalação e inspeção inicial Ex, de acordo com os requisitos da NBR IEC 60079-14.

Toda a instalação e inspeção inicial Ex realizada pela Empresa de Serviços requer procedimentos documentados e instruções de trabalho, e devem estar definidos em seu escopo de Certificação de Empresa de Serviços IECEX.

Durante as auditorias de manutenção, os ExCBs devem avaliar as mudanças identificadas.

NOTA Regulamentos nacionais podem requerer que determinados documentos sejam mantidos por um período mínimo a partir da data de entrega.

3.1.2 Registros

Os seguintes requisitos são adicionais aos indicados na NBR ISO 9001, Seção 4.2.4:

Os registros dos serviços devem ser mantidos dos equipamentos Ex que são instalados e inspecionados em conformidade com os requisitos deste OD 314-3 e da NBR IEC 60079-14. Além disto, registros necessitam ser mantidos das instalações e equipamentos Ex que, mesmo após terem sido instalados e inspecionados, não estejam de acordo com os requisitos deste OD 314-3 e da NBR IEC 60079-14. Como um mínimo, os registros devem ser mantidos por 10 anos.

3.2 Responsabilidade da liderança

Os seguintes requisitos são adicionais aos indicados na NBR ISO 9001, Seção 5:

A alta liderança deve estabelecer um mecanismo para assegurar que exista pelo menos uma pessoa designada para atuar, sempre que necessário, como representante da liderança em assuntos relacionados com o escopo de serviços cobertos pela certificação de conformidade IECEX para Empresa de Serviços.

As responsabilidades e autoridades do representante da alta liderança e de qualquer representante devem ser documentadas. O ExCB deve ser notificado de qualquer mudança no pessoal apontado como Pessoa Responsável, de acordo com a NBR IEC 60079-14.

3.3 Gestão dos recursos

Os seguintes requisitos são adicionais aos indicados na NBR ISO 9001, Seção 6:

A Empresa de Serviços Ex deve fornecer treinamento para todo o pessoal que execute atividades que afetem o processo de instalação e inspeção inicial. Pessoas competentes que executam tarefas designadas devem ser qualificadas com base em formação escolar apropriada, bem como em treinamento e/ou experiências, como definido na NBR IEC 60079-14. Os registros apropriados dos treinamentos e cursos de reciclagem devem ser mantidos.

As pessoas competentes, incluindo as Pessoas Responsáveis e Executantes (projetistas) devem manter suas competências, sendo que os ExCBs requeridos a verificar a atualização da competência das Pessoas Competentes, como parte da avaliação de manutenção da Empresa de Serviços.

A Empresa de Serviços deve estabelecer e manter um Sistema de Competência que inclua a avaliação do pessoal em conformidade com os requisitos da NBR IEC 60079-14 e Unidades de Competência Ex 003 (Instalação de equipamentos com tipos de proteção e respectivos sistemas de fiação), Ex 006 (Ensaio de equipamentos e instalações elétricas em, ou associadas a atmosferas explosivas) e Ex 008 (Execução de inspeções detalhadas de equipamentos ou instalações elétricas em, ou associadas a atmosferas explosivas), de acordo com o IECEX OD 504, para Pessoas Responsáveis e Executantes. O Sistema de Gestão da Competência deve abranger o escopo dos trabalhos realizados pela Empresa de Serviços e locais geográficos relacionados com as instalações.

NOTA 1 Atenção é chamada para os requisitos específicos relacionados com as diferentes localizações geográficas.

NOTA 2 As evidências das competências podem ser fornecidas pela existência de pessoal certificado de acordo com as aplicáveis Unidades de Competência Ex 003 (Instalação de equipamentos com tipos de proteção e respectivos sistemas de fiação), Ex 006 (Ensaio de equipamentos e instalações elétricas em, ou associadas a atmosferas explosivas) e Ex 008 (Execução de inspeções detalhadas de equipamentos ou instalações elétricas em, ou associadas a atmosferas explosivas) do Documento Operacional IECEX OD 504 (Especificação para a avaliação dos resultados das unidades de competências).

3.4 Realização do produto

Os seguintes requisitos são adicionais aos indicados na NBR ISO 9001, Seção 7:

A Empresa de Serviço deve estabelecer procedimentos ou instruções de trabalho para a instalação e inspeção inicial Ex. Estes procedimentos ou instruções de trabalho devem considerar cada processo coberto pelo escopo do Certificado IECEX da Empresa de Serviços, de acordo com os requisitos da NBR IEC 60079-14, de acordo com os parâmetros indicados a seguir:

- Tipos de serviços oferecidos
- Recursos disponíveis para medição/teste/inspeção/
- Procedimentos para o tratamento de qualquer não conformidade do produto após liberação, caso a Empresa de Serviços seja alertada da existência de qualquer falha crítica ou maior. Tais procedimentos devem estabelecer como notificar o problema encontrado para o ExCB e para autoridades nacionais, por exemplo, para o Organismo Regulador de Minas de Carvão, para o Grupo I
- Detalhes e evidências de competência para pessoas responsáveis e executantes, designadas como Pessoas Competentes
- Atividades subcontratadas

3.5 Medição, análise e melhorias

Os seguintes requisitos são adicionais aos indicados na NBR ISO 9001, Seção 8:

3.5.1 Planejamento

A Seção 8.1 da NBR ISO 9001 é aplicável, com as seguintes exceções:

Melhorias não estão no escopo deste Documento Operacional. Estas melhorias podem ser realizadas a critério da Empresa de Serviços, porém as disposições de 3.2 devem ser aplicadas em todos os casos.

3.5.2 Satisfação do cliente

A Seção 8.2.1 da NBR ISO 9001 é substituída pelos seguintes requisitos:

Para os efeitos deste documento, a “satisfação do cliente” se refere à conformidade da Empresa de Serviços com os requisitos aplicáveis da NBR IEC 60079-14. Entretanto, medidas adicionais de satisfação dos clientes de acordo com a NBR ISO 9001 são encorajadas.

3.5.3 Auditorias internas

A Seção 8.2.2 da NBR ISO 9001 e o seguinte são aplicáveis.

O programa de auditorias internas deve indicar a efetividade dos elementos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), como descrito neste documento, de forma a assegurar que os processos de instalação e inspeção inicial Ex estão em conformidade com a NBR IEC 60079-14. É recomendado que o intervalo entre as auditorias internas não exceda o período de 12 meses.

3.5.4 Monitoração e medição dos processos

O seguinte requisito é adicional àqueles da NBR ISO 9001, Seção 8.2.3.

Quando um processo puder afetar a integridade de um tipo de proteção Ex, e quando a integridade resultante não possa ser verificada após a instalação, por exemplo, condições ambientais requeridas para a cura de composto encapsulante, aquele processo específico deve ser medido ou monitorado e evidências documentadas devem ser mantidas, para demonstrar a conformidade com os parâmetros requeridos.

3.5.5 Monitoramento e medição de processos

O seguinte requisito é adicional àqueles da NBR ISO 9001, Seção 8.2.4:

Quando testes são requeridos, estes devem ser realizados como especificado na NBR IEC 60079-14 sendo que técnicas de amostragem não são permitidas.

A Empresa de Serviços deve possuir acesso a instrumentos devidamente calibrados e dispositivos de medição que permitam que os testes e medições requeridas pela NBR IEC 60079-14 sejam realizados.

3.5.6 Controle de produtos não conformes

Os requisitos seguintes são adicionais àqueles da NBR ISO 9001, Seção 8.3:

- A Empresa de Serviços deve possuir um processo de forma que o cliente ou proprietário possa ser identificado, no caso de uma instalação ser posteriormente considerada não conforme com os requisitos IECEX
- A Empresa de Serviços deve realizar ações, apropriadas ao grau de risco apresentado, associado com a instalação não conforme
- A Empresa de Serviços deve se coordenar com o ExCB responsável pela emissão do Certificado de Conformidade IECEX da Empresa de Serviços

Para todas as instalações Ex não conforme, a Empresa de Serviços deve manter registros de:

- Identificação da instalação e inspeção inicial Ex
- O cliente que recebeu a instalação e inspeção inicial Ex
- As ações tomadas para informar a organização responsável pela instalação e inspeção inicial Ex e o ExCB pertinente
- As ações tomadas para implantar as ações corretivas e preventivas

- As ações e comunicações tomadas com o organismo regulador pertinente (quando aplicável)

3.5.7 Análise dos dados

A Seção 8.4 da NBR ISO 9001 é aplicável.

3.5.8 Melhorias

A Seção 8.5.1 da NBR ISO 9001 é aplicável.

3.5.9 Ações corretivas

A Seção 8.5.2 da NBR ISO 9001 é aplicável.

3.5.10 Ações preventivas

A Seção 8.5.3 da NBR ISO 9001 é aplicável.

4 Requisitos preliminares para a avaliação de Empresas de Serviços Ex por um ExCB

Como um pré-requisito, deve ser estabelecido que a Empresa de Serviços atenda aos requisitos da NBR IEC 60079-14, em termos de instalações, equipamentos e pessoal competente adequados para executar o escopo de serviços a serem cobertos pelo Certificado IECEX da Empresa de Serviços Certificada.

5 Visita preliminar (opcional)

Antes da auditoria de avaliação das instalações, uma visita preliminar pode ser conduzida pelo ExCB, quando solicitada pela Empresa de Serviços candidata. Esta visita preliminar pode também servir como uma “análise de lacunas”. Tais atividades são usualmente conduzidas mediante uma taxa para estes serviços básicos.

6 Experiências dos auditores do ExCB

As auditorias do ExCB devem ser realizadas por pessoa ou pessoas que possuam experiências compatíveis com o escopo de aplicação da Empresa de Serviços, incluindo Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ).

7 Auditoria de avaliação das instalações

A auditoria de avaliação das instalações deve ser conduzida por um ExCB para verificar a conformidade com a NBR IEC 60079-14 e requisitos do Esquema IECEX, por exemplo, este IECEX OD 314-3. Adicionalmente aos requisitos gerais do Esquema IECEX, o certificado IECEX da Empresa de Serviços deve ser emitido sujeito às condições especificadas nestas regras que estabelecem este Esquema e baseado em resultados satisfatórios das avaliações realizadas pelo ExCB.

Consultar o Documento Operacional IECEX OD 313-3 para detalhes adicionais.

8 Avaliação dos processos pelos ExCBs

Esta Seção identifica as áreas críticas que os ExCBs devem incluir na avaliação e manutenção de Empresas de Serviços que busquem obter e manter a Certificação IECEX para Empresas de Serviços.

8.1 Conformidade com a NBR IEC 60079-14

Os ExCBs devem avaliar os procedimentos e processos da Empresa de Serviços com relação à conformidade com os requisitos da NBR IEC 60079-14. Isto deve incluir a avaliação dos procedimentos de inspeção e testes com relação à conformidade com a NBR IEC 60079-14 e a verificação de que tais procedimentos de inspeção e testes definam claramente o método para os critérios de aceitação/rejeição.

8.2 Utilização de subcontratadas

Os ExCBs devem avaliar o método de controle que a Empresa de Serviços mantém sobre quaisquer empresas subcontratadas para executarem partes dos processos de instalação e inspeção inicial, incluindo atividades de testes e calibrações. A Empresa de Serviços deve concordar em fornecer para avaliação pelo ExCB a documentação pertinente e em organizar as visitas a quaisquer empresas subcontratadas que o ExCB considere necessário. As Subcontratadas que realizem atividades que tenham potencial de impacto na conformidade com a NBR IEC 60079-14 devem ser submetidas a auditorias pelo ExCB.

A subcontratação por parte da Empresa de Serviços deve estar claramente definida em acordos entre o ExCB e a Empresa de Serviços, e entre o ExCB e a empresa subcontratada, ou por delegação do ExCB, diretamente entre a Empresa de Serviços e a empresa Subcontratada. O escopo das atividades é uma parte integral de tais acordos, bem como as evidências das competências da Subcontratada (por exemplo, certificados, auditorias inicial e anual pelo ExCB). A responsabilidade geral permanece, em todos os casos, com o ExCB que tenha certificado a Empresa de Serviços. Os acordos acima indicados devem ser registrados pela secretaria do IECEX.

NOTA 1 As atividades subcontratadas devem ser utilizadas de forma limitada, principalmente quando onde os investimentos para tais atividades forem elevados e a quantidade ou a demanda para tais serviços para a Empresa de Serviços forem baixas.

NOTA 2 A subcontratação de atividades relacionadas com o escopo principal de instalação e inspeção inicial Ex, indicadas no Certificado IECEX, não é permitida.

8.3 Avaliação de competências

O ExCB deve avaliar os procedimentos da Empresa de Serviços para a verificação das competências atuais de seu pessoal indicado como Pessoas Competentes, incluindo as Pessoas Responsáveis e os executantes, como requerido pela NBR IEC 60079-14, Anexo F.

Para Pessoas Competentes que possuam um Certificado de Competências Pessoais (CoPC) de acordo com o IECEX OD 504, Unidades de Competência Ex 003 (Instalação de equipamentos com tipos de proteção e respectivos sistemas de fiação), Ex 006 (Ensaio de equipamentos e instalações elétricas em, ou associadas a atmosferas explosivas) e Ex 008 (Execução de inspeções detalhadas de equipamentos ou instalações elétricas em, ou associadas a atmosferas explosivas), ou possuindo outras evidências adequadas de avaliação e demonstração de Competências baseada na NBR IEC 60079-14, o ExCB deve verificar que o escopo de atividades certificadas ou avaliadas engloba as atuais atividades da Empresa de Serviços.

Todo o pessoal qualificado como Pessoas Competentes deve ser identificado no sistema de documentação da Empresa de Serviços, juntamente com o seu escopo de atividades.

O certificado da Empresa de Serviços permanece válido somente enquanto as Pessoas Competentes relacionadas no sistema de documentação da Empresa de Serviços, designadas como “Pessoas Responsáveis”, permanecerem envolvidas em suas atividades. Qualquer mudança que possa impactar no atendimento pela Empresa de Serviços com os requisitos do Esquema IECEX, por exemplo, mudanças no quadro do “Pessoal”, deve ser informada imediatamente para avaliação pelo ExCB.

Necessita ser ressaltado que a situação de uma Pessoa Competente está relacionada com a Empresa de Serviços e, desta forma, não é transferível entre Empresas de Serviços, sem uma avaliação por um ExCB.

A substituição de Pessoas Competentes deve ter as evidências de suas competências verificadas pelo ExCB.

8.4 Registros

Os resultados dos serviços realizados pela Empresa de Serviços devem ser registrados por meios apropriados que assegurem:

- Legibilidade
- Rastreabilidade dos resultados das medições por instrumentos calibrados, com as medições indicadas nos relatórios. Uma simples marca (*tick*) para indicar que a medição está correta não é aceitável
- Arquivamento de forma a permitir acesso posterior, de acordo com 3.1.2 acima

A Empresa de Serviços Ex deve manter todos os documentos de instalação e inspeção inicial por um período mínimo de 10 anos, a partir da data em que a inspeção inicial foi concluída.

8.5 Condições para a conclusão da instalação e inspeção inicial Ex

Os processos e os procedimentos da Empresa de Serviços Ex devem estar de acordo com os requisitos indicados a seguir, com relação à conclusão da instalação e inspeção inicial Ex.

As instalações e as inspeções iniciais Ex devem ser consideradas concluídas somente quando um relatório de aprovação da instalação e inspeção inicial Ex for emitido, de acordo com a NBR IEC 60079-14, por uma Pessoa Responsável da Empresa de Serviços Ex.

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: + 41 22 919 02 11

Fax: + 41 22 919 03 00

info@iec.ch

www.iec.ch